

- brandbestrijding:
- Elke appartement is opgevat als een compartiment
 - Elke traphal is eveneens een compartiment
 - Appartementenscheidende wanden hebben een brandweerstand EI60
 - Elke inkomdeur (van de appartementen) heeft een brandweerstand EI30
 - Elke deur van de traphal heeft een brandweerstand EI 30 (zelfsluitend)
 - Elke wooneenheid is voorzien van minstens één rookmelder
 - Elke traphal is per niveau voorzien van minstens één rookmelder, noodverlichting, brandhapsel, brandblusser, brandalarm, noodevacuatieborden en rookkoepel volgens de geldende Belgische en Europese normeringen betreffende brandveiligheid

