



Pittem
Afdeling 1
Sectie D
Nummer 373C

RINGLAAN ROBERT DE PAEPE

Pittem
Afdeling 1
Sectie D
Nummer 214X

Pittem
Afdeling 1
Sectie D
Nummer 228A

Pittem
Afdeling 1
Sectie D
Nummer 233P

Pittem
Afdeling 1
Sectie D
Nummer 237D

Pittem
Afdeling 1
Sectie D
Nummer 238F

Gondel van de windturbine
Uitgevoerd in mat wit, niet refelecterend
De Gondel bevat de transformator en de tandwielkast (indien aanwezig)

Werkoppervlak.
Uitgevoerd in steenslag.
Zie Detailplannen.

Uiterste rand van de draaicirkel van de rotor

Rotor van de windturbine
Uitgevoerd in mat wit, niet refelecterend

Fundering Windturbine
Uitgevoerd in Beton & Staalversterking
Detailplannen zijn afhankelijk van
Het uitvoeren van een grondonderzoek

Montageplaats
Minimale belastbaarheid 135kN/m²
(tijdelijk enkel gedurende de bouw)

Kraanplaats
Minimale
belastbaarheid
200kN/m²

Stockageplaats
(tijdelijk)

Alle kabels op openbaar domein
worden aangelegd door Eandis
Hiervoor zal een aparte procedure
voor worden opgestart

Ondergrondse elektrische leiding

Toegangsweg.
Uitgevoerd in steenslag.

20m

40m

60m

80m

100m

120m

140m

160m

180m

200m

220m

240m

260m

280m

Schaal:

1:200