



Pittem  
Afdeling 1  
Sectie C  
Nummer 586A

Pittem  
Afdeling 1  
Sectie C  
Nummer 585B

Fundering Windturbine  
Uitgevoerd in Beton & Staalversterking  
Detailplannen zijn afhankelijk van  
Het uitvoeren van een grondonderzoek

Alle kabels op openbaar domein  
worden aangelegd door Eandis  
Hiervoor zal een aparte procedure  
voor worden opgestart

Stockageplaats  
(tijdelijk)

Ondergrondse elektrische leiding

Toegangsweg.  
Uitgevoerd in steenslag.

Pittem  
Afdeling 1  
Sectie C  
Nummer 564A

Kraanplaats  
Minimale  
belastbaarheid  
200kN/m2

Pittem  
Afdeling 1  
Sectie C  
Nummer 566A

Pittem  
Afdeling 1  
Sectie C  
Nummer 572C

Gondel van de windturbine  
Uitgevoerd in mat wit, niet refelecterend

Rotor van de windturbine  
Uitgevoerd in mat wit, niet refelecterend

Werkoppervlak.  
Uitgevoerd in steenslag.  
Zie Detailplannen

Montageplaats  
Minimale belastbaarheid 135kN/m2  
(tijdelijk enkel gedurende de bouw)

Uiterste rand van de draaicirkel van de rotor

Profielopname  
Toegangsweg  
BB

Perceelsgrens

20m

40m

60m

80m

100m

120m

140m

160m

180m

200m

220m

240m

260m

280m