



HEMELWATER

AANGESLOTEN OP BUFFERBEKKEN:

Bekken 1 (bestaand - vergunning WI/2006/B/0138 dd.13/10/2006 => via vertraagde lozing aangesloten op riolering Terbekehofdreef)

- Aangesloten dakopp: 1650m2
- Aangesloten verhardingen: 5405 m2

Inhoud: 141,2m3

Bekken 2 (bestaand - vergunning 20075447/Z/WI/2007/B/0690, dd 21/03/2008 => via vertraagde lozing aangesloten op riolering Terbekehofdreef)

- Aangesloten dakopp: 4095m2
- Aangesloten verhardingen: 1955m2

Inhoud: 112m3

Bekken 3 (nieuw = buffer-en infiltratiebekken)

- Aan te sluiten opp. verhardingen: 9.473m2

inhoud : min. 236,83 m3  
infiltratieoppervlakte = min. 379m2

NIET AANGESLOTEN OP BUFFERBEKKEN:

- Bestaande oppervlaktes dakopp. niet aangesloten op een buffer-/infiltratiebekken
- Bestaande oppervlaktes dakopp. niet aangesloten op een buffer-/infiltratiebekken