

contactpersoon : Nele Claeys
telefoon : 09/326 86 20
email : nele.claeys@groupvanvooren.com
plaats : Zelzate
datum : 1 december 2020
uw kenmerk : BBnr. : RCIN/12028008/KPR3008
 BAnr. : 00546746
ons kenmerk : ORDVV2004898-1
cc : -
bijlage : -

Aquafin nv Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

Onderwerp : Beproeverslag laboproeven

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

In bijlage treft u de resultaten aan van uitgevoerde laboproeven.

Opdrachtgever : Aquafin nv
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar

Studiebureau : Lobelle

Werf : Kaprijke

Projectnummer : KPR3008

Naam project : Gravin M. d'Alcantaralaan & Antwerpse

Datum monsternamen : 8, 9 en 12/10/2020

Uitgevoerde proeven :
- spraytest op asfaltkernen



Kristof Van Vooren
Vaste vertegenwoordiger LRJ Van Vooren NV
Gedelegeerd bestuurder

PROEVEN OP ASFALTKERNEN

a. Algemeen

Ter hoogte van de locatie aangeduid door het studie bureau werd in de asfaltverharding een kern geboord.

b. Resultaten spraytest

Met een PAK-marker werd de spraytest uitgevoerd op de asfaltkernen, gevolgd door een visuele beoordeling bij controle onder UV-licht.

kern nummer	visuele beoordeling	beoordeling
K2 (Boring B2)	Geen verkleuring	Niet pak-houdend
K4 (Boring B4)	Geen verkleuring	Niet pak-houdend
K5 (Boring B5)	Geen verkleuring	Niet pak-houdend
K6 (Boring B6)	Geen verkleuring	Niet pak-houdend
K8 (Boring B8)	Geen verkleuring	Niet pak-houdend
K11 (Boring B11)	Geen verkleuring	Niet pak-houdend
K13 (Boring B13)	Geen verkleuring	Niet pak-houdend
K14 (Boring B14)	Geen verkleuring	Niet pak-houdend
K15 (Boring B15)	Geen verkleuring	Niet pak-houdend
K17 (Boring B17)	Geen verkleuring	Niet pak-houdend