



Kruibeke
Afdeling 2
Sectie A
Nummer A1191

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C24

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C22

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C21

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C25

Fundering Windturbine
Uitgevoerd in Beton & Staalversterking
Detailplannen zijn afhankelijk van
Het uitvoeren van een grondonderzoek

Rotor van de windturbine
Uitgevoerd in mat wit, niet refleacterend

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C27

Gondel van de windturbine
Uitgevoerd in mat wit, niet refleacterend

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C26

Alle kabels op openbaar domein
worden aangelegd door Eandis
Hiervoor zal een aparte procedure
voor worden opgestart

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C28

Werkoppervlak.
Uitgevoerd in steenslag.
Zie Detailplannen.

Stockageplaats
(tijdelijk)

Montageplaats
Minimale belastbaarheid 135kN/m2
(tijdelijk enkel gedurende de bouw)

Ondergrondse elektrische leiding

Kraanplaats
Minimale
belastbaarheid
200kN/m2

Uiterste rand van de draaicirkel van de rotor

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C29

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C4

Aansluitingscabine.
Zie detailplannen.

Parking
wagens

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C30

Temse
Afdeling 3
Sectie C
Nummer C4

Toegangsweg.
Uitgevoerd in steenslag.

Profielopname
Toegangsweg

