



NOTA Electro-mechanica:
Schakelpunt HP-vlotter= 20cm boven AAN1
Schakelpunt LP-vlotter= 10cm onder AF1

NOTA BK: instroomkamer uit te werken door SBBK

Gegevens:	
Passen:	
Maaiveld:	+12.16 mTAW
Bodem droge kelder:	+9.55 mTAW
Bodem natte kelder:	+6.21 mTAW
Boven dekplaat:	+12.31 mTAW
Max. waterstand:	+11.45 mTAW
Epi-Hmax:	+11.45 mTAW
Pompen:	
Aantal pompen:	2 (1+1)
Bergingsvolume:	3.5 m³
Aan 1:	+7.65 mTAW
Af 1:	+7.05 mTAW
Piping:	
Persleiding in PS :	HDPE PE100 SDR11 DE250 min. PN10
Stijgleiding:	HDPE PE100 SDR11 DE160 min. PN10

* Maat op te geven door de aannemer EM.

